第 J2500018-001 号
令和7年5月7日

水 質 検 査（試 験）結 果 書

幸泉台温泉団地 様

水道法第20条第3項登録検査機関　第247号
建築物衛生法第12条登録検査機関 熊市保24水第1号（飲料水検査）
熊本市中央区帯山4-17-1　　TEL(096)-385-1222
株式会社 再春館安心安全研究所
所長　岡村 宗敬

令和7年4月30日　受付の試料についての検査した結果は下記の通りです。

試料名	原湯					
採取場所	幸泉台温泉団地					
	温泉タンク					
天候	前日：－	当日：－	気温（℃）	－	水温（℃）	－
採取年月日	令和7年4月30日	11:00	採取者	相葉	（所属）	

【検査結果】

項目	検査結果	単位	基準値	検査方法
色度	0.5 未満	度	5度以下	平成15年厚生労働省令第101号
濁度	0.5 未満	度	2度以下	平成15年厚生労働省令第101号
ｐＨ値	9.7	－	5.8以上8.6以下	平成15年厚生労働省令第101号
過マンガン酸カリウム消費量	0.8	mg/L	10mg/L以下	平成4年厚生省令第69号
大腸菌	不検出	－	検出されないこと	平成15年厚生労働省令第101号
*レジオネラ属菌	不検出	CFU/100mL	10CFU/100mL未満	ろ過濃縮法
－以下余白－				

検査期日	令和7年4月30日　～　令和7年5月7日	検査部門管理者	熊谷 友宏
備考	*ただし、不検出とは10CFU/100mL未満		